

往復動内燃機関駆動式交流発電装置一
第 13 部：安全性

正 誤 票

区分	位置	誤								
附属書 B	表 B.1 JIS B 9960-1 の 細分箇条 7.2 過電流保護 発電装置への適用の 低出力発電装置の欄	JIS B 9960-1			発電装置への適用					
					A：適用できる R：置換えが必要 N/A：適用できない					
					低出力発電装置 以外の発電装置			低出力発電装置		
		箇条	細分箇条	題名	A	R	N/A	A	R	N/A
		7		装置の保護						
			7.1	一般事項	○			○		
			7.2	過電流保護			○			○
		~~~~~								
		正								
		<b>JIS B 9960-1</b>			発電装置への適用					
A：適用できる R：置換えが必要 N/A：適用できない										
			低出力発電装置 以外の発電装置			低出力発電装置				
箇条	細分箇条	題名	A	R	N/A	A	R	N/A		
7		装置の保護								
	7.1	一般事項	○			○				
	7.2	過電流保護			○	○				
~~~~~										
B.3.3.1	誤				正					
	<u>JIS B 9960-1 の 4.4.2 を、次に置き換える。</u> 低出力発電装置は、 CISPR 12 を満足しなければならない。				<u>JIS B 9960-1 の 4.4.2 参照。</u> さらに、低出力発電装置は、 CISPR 12 を満足しなければならない。					