

計器用変成器（電力需給用） —  
第 2 部：取引又は証明用

正 誤 票

区分	位置	誤			
本体	8.4 表 17				単位 %
		計器の種類	電気計器の種類	定格一次電流に対する 負荷電流の百分率	
		~~~~~			
		無効電力量計	電子式	5	
				5 及び 100	
		正			
					単位 %
		計器の種類	電気計器の種類	定格一次電流に対する 負荷電流の百分率	
		~~~~~			
		無効電力量計	電子式	5	
50 及び 100					

令和 4 年 7 月 15 日作成