

建材製品中のアスベスト含有率測定方法

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	7.1.1 e)	なお、電子顕微鏡によるアスベスト定性分析を行うときは、倍率を 2 000 倍とする。その方法は、 JIS K 3850-1 による。	削除
	7.1.2 a) 4) 参考	分散色の同定に顕微鏡にアナライザを使用し、…。	分散色の同定には、顕微鏡に附属のアナライザを使用し、…。

平成 18 年 3 月 30 日作成