

## 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法

## 正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	4.2 h)	ケーブルと…相互の距離が 30 cm 以下のときは、…する。	ケーブルと…相互の距離が 30 cm 未満のときは、…する。
	4.2 i)	低圧ケーブルと…相互の距離が 30 cm (低圧ケーブルと高圧ケーブルにあつては 15 cm) 以下のときは、…する。	低圧ケーブルと…相互の距離が 30 cm (低圧ケーブルと高圧ケーブルにあつては 15 cm) 未満のときは、…する。

平成 28 年 4 月 1 日作成