

定格電圧 450/750V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル
— 第 6 部：エレベータケーブル及び
可とう接続用ケーブル

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	2.4.4	l' の間隔は、70 mm 以下とする。	l' の間隔は、700 mm 以下とする。
	3.3.1	— 公称断面積 0.5 mm ² 以下の導体をもつ、…	— 公称断面積 0.5 mm ² 以上の導体をもつ、…

訂 正 票

位 置	誤	正
解説付表 1 項目の定格電圧	300/500 V：公称断面積が ³ 1 mm ² 以上のケーブル	300/500 V：公称断面積が ³ 1 mm ² 以下のケーブル

訂正票とは、規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 20 年 3 月 3 日作成