

ランプ制御装置－
第 2-3 部：交流電源用蛍光灯電子安定器の
個別要求事項

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	7.1	－ 以下の箇所の15.2に基づく…	－ 以下の箇所の15.2に基づく…
	11.	備考 50 kHzを超える…。	備考 50 kHzを超える…。
	15.2	通常動作状態及び16.に規定されるような…。	通常動作状態及び16.に規定されるような…。
	17.	JIS C 8147-1の15.の要求事項を適用する。	JIS C 8147-1の15.の要求事項を適用する。
附属書	附属書1	別途	

平成 19 年 9 月 3 日作成

別添

(誤)

7.1 強制表示	器具一体形以外の安定器に適用 JIS C 8147-1 の 7.2 による。 JIS C 8147-1 の 7.1 の a), b), c), d), e), k), l), qA), 及び qB)	7.1	JIS とほぼ同じ。	MOD/ 追加	“qA) 定格二次電圧” 及び “qB) 定格二次短絡電流又は定格二次電流のいずれか大きい値” を追加。	電気設備技術基準との関連が必要である。
----------	---	-----	-------------------	---------	--	---------------------

(正)

7.1 強制表示	器具一体形以外の安定器に適用 JIS C 8147-1 の 7.2 による。 JIS C 8147-1 の 7.1 の a), b), c), d), e), k), l), qA), 及び qB) ー 以下の箇所の 15.2 に基づく最大動作電圧 (実効値) の宣言	7.1	JIS とほぼ同じ。 JIS とほぼ同じ。	MOD/ 追加 MOD/ 変更	“qA) 定格二次電圧” 及び “qB) 定格二次短絡電流又は定格二次電流のいずれか大きい値” を追加。 “12.2” を “15.2” に変更。	電気設備技術基準との関連が必要である。 IEC 規格の記述間違い。
----------	---	-----	--	------------------------	--	---

(誤)

11. 耐湿性及び絶縁性	JIS C 8147-1 の 11. による。	11	JIS と同じ。	IDT		
--------------	--------------------------------	----	-----------------	-----	--	--

(正)

11. 耐湿性及び絶縁性	備考 50 kHz を超える周波数における漏えい (洩) 電流値の限度値については検討中である。	11	JIS とほぼ同じ。	MOD/ 変更	“50 Hz” を “50 kHz” に変更。	IEC 規格の記述間違い。
--------------	--	----	-------------------	---------	-------------------------	----------------------

(誤)

15.2	スイッチオン又は始動プロセスが始まってから5秒以後の、出力端子の電圧を規定。	15.2	JIS と同じ。	IDT		
------	--	------	----------	-----	--	--

(正)

15.2	最大動作電圧について規定。	15.2	JIS とほぼ同じ。	MOD/ 変 更	“15.に規定される”を“16.に規定される”に変更。	IEC 規格の記述間違い。
------	---------------	------	------------	-------------	-----------------------------	---------------

(誤)

17.構造	JIS C 8147-1 の 15.による。	17	JIS と同じ。	IDT		
-------	------------------------	----	----------	-----	--	--

(正)

17.構造	JIS C 8147-1 の 15.の要求事項を適用する。	17	IEC 61347-1 の 15 の要求事項は適用しない。	MOD/ 変 更	“適用しない”を“適用する”に変更。	IEC 規格の記述間違い。
-------	-------------------------------	----	-------------------------------	-------------	--------------------	---------------