**解説表 2　地域（寒冷地）ごとにおける暖房期間及び発生時間**

| 地域 | 暖房期間 | 計 | 暖房期間中 16 ℃以下の温度が発生する時間 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 温度 ℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 月/日 | | −15 | −14 | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 盛岡 | 10/10～5/28 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | 27 | 46 | 57 | 105 | 111 | 178 | 273 | 280 | 303 | 270 | 244 | 210 | 210 | 213 | 181 | 186 | 179 | 165 | 112 | 130 | 121 | 111 | 103 | 91 |
| 秋田 | 10/12～6/1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | 69 | 144 | 226 | 178 | 227 | 217 | 253 | 209 | 250 | 198 | 233 | 193 | 214 | 175 | 184 | 193 | 169 | 168 | 173 | 110 | 98 |
| 仙台 | 10/16～5/14 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28 | 53 | 101 | 168 | 182 | 266 | 218 | 242 | 242 | 200 | 226 | 205 | 199 | 168 | 171 | 142 | 147 | 189 | 136 | 120 | 120 |
| 新潟 | 10/26～5/23 | 3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 44 | 100 | 221 | 248 | 250 | 246 | 196 | 248 | 262 | 188 | 190 | 195 | 225 | 227 | 198 | 167 | 142 | 87 | 81 |
| 前橋 | 10/15～4/24 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | 36 | 77 | 121 | 156 | 200 | 190 | 229 | 259 | 245 | 214 | 228 | 201 | 181 | 197 | 161 | 164 | 125 | 93 | 81 |
| 松本 | 9/23～5/7 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 23 | 42 | 53 | 97 | 120 | 189 | 182 | 239 | 241 | 213 | 188 | 213 | 211 | 168 | 172 | 169 | 164 | 147 | 163 | 147 | 181 | 130 | 121 | 119 |
| 富山 | 10/17～5/16 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 48 | 112 | 145 | 203 | 216 | 161 | 165 | 190 | 212 | 193 | 200 | 234 | 209 | 223 | 229 | 207 | 173 | 136 | 106 | 93 |
| 計 | − | 3616.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 15 | 31 | 54 | 99 | 156 | 323 | 516 | 886 | 1123 | 1473 | 1647 | 1565 | 1484 | 1530 | 1538 | 1540 | 1353 | 1420 | 1291 | 1296 | 1263 | 1159 | 1163 | 953 | 740 | 683 |

**解説表 3　地域（温暖地）ごとにおける暖房期間及び発生時間**

| 地域 | 暖房期間 | 暖房出力比平均温度 | 暖房期間中 16 ℃以下の温度が発生する時間 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 温度 ℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 月/日 | ℃ | | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 東京 | 10/28～4/14 | 6.9 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 33 | 68 | 119 | 169 | 169 | 234 | 276 | 289 | 245 | 241 | 269 | 209 | 192 | 151 | 130 | 76 | | | | | | | | |
| 静岡 | 11/2～4/22 | 7.2 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | 80 | 112 | 130 | 177 | 219 | 202 | 216 | 230 | 217 | 212 | 228 | 176 | 190 | 165 | | | | | | | | |
| 名古屋 | 11/1～5/8 | 5.1 | 3061 | 1 | 1 | 7 | 18 | 31 | 63 | 103 | 115 | 140 | 174 | 188 | 187 | 211 | 208 | 262 | 210 | 211 | 176 | 167 | 163 | 154 | 131 | 138 | | | | | | | | |
| 大阪 | 11/4～4/11 | 6.1 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 45 | 79 | 101 | 137 | 155 | 190 | 200 | 212 | 272 | 210 | 237 | 209 | 171 | 144 | 134 | 90 | 80 | | | | | | | | |
| 米子 | 10/17～5/15 | 5.1 | 3358 | 0 | 0 | 4 | 14 | 51 | 54 | 96 | 140 | 196 | 247 | 200 | 221 | 239 | 246 | 213 | 256 | 181 | 203 | 187 | 169 | 172 | 149 | 120 | | | | | | | | |
| 広島 | 11/2～4/19 | 5.5 | 2884 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | 46 | 68 | 101 | 117 | 152 | 186 | 200 | 144 | 249 | 250 | 282 | 248 | 209 | 141 | 125 | 96 | 66 | 66 | | | | | | | | |
| 高松 | 10/30～4/22 | 5.8 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 51 | 92 | 121 | 161 | 194 | 222 | 242 | 247 | 252 | 205 | 212 | 195 | 214 | 133 | 133 | 101 | 68 | | | | | | | | |
| 高知 | 10/31～4/7 | 6.4 | 2648 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22 | 42 | 52 | 78 | 98 | 128 | 157 | 198 | 208 | 258 | 227 | 229 | 197 | 173 | 165 | 137 | 155 | 107 | | | | | | | | |
| 福岡 | 11/11～4/27 | 6.7 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 | 65 | 76 | 100 | 136 | 180 | 225 | 234 | 229 | 221 | 211 | 214 | 202 | 197 | 167 | 109 | 99 | | | | | | | | |
| 熊本 | 10/17～4/11 | 4.8 | 2720 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | 38 | 49 | 104 | 113 | 124 | 148 | 148 | 179 | 170 | 196 | 194 | 213 | 196 | 201 | 182 | 171 | 141 | 110 | | | | | | | | |
| 鹿児島 | 11/19～4/17 | 6.5 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 34 | 54 | 68 | 101 | 135 | 124 | 153 | 197 | 175 | 166 | 165 | 169 | 160 | 157 | 194 | 214 | 167 | | | | | | | | |
| 計 | − | − | 2814.4 | 1 | 3 | 20 | 65 | 169 | 293 | 540 | 866 | 1143 | 1493 | 1751 | 1928 | 2202 | 2466 | 2598 | 2432 | 2378 | 2254 | 2037 | 1855 | 1685 | 1476 | 1196 | | | | | | | | |



著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

お客様各位

**訂正とお詫び**

**JIS C 9612**:2005 の 116 ページの表に誤りがありましたので，お差し替え願います。
ここに訂正し，お詫びいたします。

財団法人日本規格協会　平成 17 年 9 月 20 日