

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置－ 第 2-18 部：水流量及び空気流量検出制御装置の 個別要求事項

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	1.1.1	この規格は、固有の安全性、…、動作シーケンス並びに…適用する。 この規格は、JIS C 9335…にも適用する。 店舗、軽工業…適用範囲に入る。 圧力検出制御装置は、この規格では適用しない。それらの要求事項は、…含まれる。	この規格は、固有の安全性、…、動作回数、動作シーケンス並びに…適用する。 この規格は、JIS C 9335…にも適用する。 店舗、軽工業…適用範囲に入る。 この規格は、制御システムの一部として利用される個々の自動制御装置、又は、非電氣的出力をもつ多機能自動制御装置と機械的に一体となった自動制御装置にも適用する。 圧力検出制御装置は、この規格では適用しない。それらの要求事項は、…含まれる。
	1.1.2	この規格は、水流量又は空気流量の制御に反応し機械的又は電氣的に…適用する。	この規格は、水の流れ又は空気の流れに反応又は制御することにより、機械的又は電氣的に…適用する。
	1.1.3	この規格は、…機械的特性も含まれる。	この規格は、…機械的特性の要求事項も含まれる。
	4.1.7	表 7.2 で宣言する…、製造業者に…試験耐性をもたなければならない。	表 7.2 で宣言する…、製造業者に…試験許容差をもたなければならない。
	表 7.2 情報の欄	102 使用圧力	102 最大動作圧力（適用できる場合）
	18.101.1	可とう（撓）金属ビロウ、仕切り板（絞）又は定格 2 000 kPa 又は外殻内で囲みなしでそれ以上の圧力のバードンチューブで覆われた流量…、制御装置…の 4 倍に等しい圧力で爆発せずに…ならない。	定格 2 000 kPa 以上で制御装置の外部にあるバードンチューブ、可とう（撓）金属ビロウ、振動板又は類似の流量…、制御装置…の 4 倍に等しい水圧力で破裂なしに…ならない。
	18.101.3	流量カットアウトは、…等しい圧力で、…なければならない。 試験中の制御装置は、…水で満たされ水ポンプに接続される。	流量カットアウトは、…等しい水圧力で、…なければならない。 試験中の制御装置は、…水で満たされ水ポンプに接続される。 圧力は、要求される試験圧力まで徐々に上昇させる。

区分	位 置	誤	正
附属書 H	H.11.12.8.1	備考 表 H.7.2…数値，適用する…よい。	備考 表 H.7.2…対応，適用する…よい。
	H.26.2.101	制御装置は，それ自身の電流状態を保持しなければならず，及びその後， 15. の…ならない。	制御装置は，現在の状態を保持しなければならず，及びその後，適用される場合は， 15. の…ならない。
	H.26.2.104	制御装置は，…状態を想定しなければならぬ。…， H.26.2.101 で…，又は H.26.2.103 の状態で宣言され続けなければならない。	制御装置は，…状態を保持しなければならぬ。…， H.26.2.101 で…，又は H.26.2.103 で宣言された状態を続けなければならない。

平成 20 年 10 月 20 日作成