

低圧電気設備—第 4-44 部：安全保護— 妨害電圧及び電磁妨害に対する保護

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	444.6.2 第 2 段落	この規格は、電磁環境が JIS C 61000-6-1, JIS C 61000-6-2, IEC 61000-6-3 及び IEC 61000-6-4 で規定する伝導及び放射妨害の試験レベルより低い妨害レベルになることを目的としており、その妨害レベルを満足する場合、平行布設した電力用電線及び情報技術用電線には、次を適用する (図 44.R17A 及び図 44.R17B 参照)。	この規格の目的として、電磁環境は JIS C 61000-6-1, JIS C 61000-6-2, IEC 61000-6-3 及び IEC 61000-6-4 に記載する伝導及び放射妨害についての試験レベルより低い妨害レベルを想定している。 平行布設した電力用電線及び情報技術用電線には、次を適用する (図 44.R17A 及び図 44.R17B 参照)。

平成 25 年 6 月 1 日作成