

電磁両立性－第 4-5 部：試験及び測定技術－
サージイミュニティ試験

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	8.2 最終段落	受入試験については、事前にサージストレスを受けたことのない機器を用いるか、又は試験ごとに保護デバイスを交換しなければならない。	適合試験については、事前にサージストレスを受けたことのない機器を用いるか、又は一連の試験の前に保護デバイスを交換しなければならない。

平成 22 年 9 月 1 日作成