

コメントテンプレート

日付:	規格番号: C3401	プロジェクト:
-----	--------------------	---------

委員名*	行番号 (e.g. 17)	箇条/細分箇条* (e.g. 3.1)	段落/図/表/ (e.g. 表 1)	コメント タイプ*	コメント*	修正案	検討結果・対応案
加藤	-			ed	<p>経過報告書の箇条 5 (1) 【必要性】の 4 行目 (2 文目)</p> <p>“主要特性の一つである耐燃性ポリエチレンシースの発煙濃度については、” とあるが、規格本体の 6.14 では“発煙濃度は、耐燃性ポリエチレンシースケーブルの絶縁体及びシースについて行い” とあるので、“絶縁体” も記載した方がよいのでは？</p>	<p>主要特性の一つである耐燃性ポリエチレンシースの発煙濃度については</p> <p>→</p> <p>主要特性の一つである耐燃性ポリエチレン絶縁体及びシースの発煙濃度については</p>	<p>ご指摘のとおりですので、絶縁体を追記して、「耐燃性ポリエチレンケーブルの絶縁体及びシースの発煙濃度」に修正します。</p>

コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的 ed = 編集上

*欄 (委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント) : 必須入力。入力されていないと投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください (例えば、列の削除・追加、セルのマージなど)。変更した場合、投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。