

コメントテンプレート

日付:	規格番号: C62610-2	プロジェクト:
-----	-----------------------	---------

委員名*	行番号 (e.g. 17)	箇条/細分箇条* (e.g. 3.1)	段落/図/表/ (e.g. 表 1)	コメント タイプ*	コメント*	修正案	検討結果・対応案
渋谷 隆 1	45	規格名称 英語		ed	規格名称の英語名と和名と一致していない。	和名に“in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series”を追加する。 又は英語名から“in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series”を削除する。	英語名から“in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series”を削除します。
渋谷 隆 2	54 など 172 など	1 5		ed	“キャビネット”及び“キャビネット装置”の用語が用いられている。 同様に、“サブラック”及び“サブラック装置”、“シャシー”及び“シャシー装置”の用語が用いられている。	用語を統一する。	現状のままといたします。 キャビネット、サブラック、シャシーは、電気・電子機器用の標準化された機械的構造物として JIS C6010-1の「用語及び定義」（3.15 キャビネット、3.18 サブラック、3.19 シャシー）に記載しています。 一方、（今回の JIS 素案 C 62610-2、-5、-6 の 3 規格の共通事項で）サブラック装置、シャシー装置は、サブラック、シャシーに実装基板、電子部品などを収納した装置です。キャビネット装置は、キャビネットにサブラック装置、及び/又は、シャシー装置を搭載した装置です。従いまして、ご提案の用語の統一はできません。 キャビネット装置、サブラック装置、シャシー装置につきましては、「用語及び定義」で追加することも検討しましたが、IDT ルールの違反となるため今回は「そのまま」とし、次回の改正時に検討します。

コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的 ed = 編集上

*欄 (委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント) : 必須入力。入力されていないと投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください (例えば、列の削除・追加、セルのマージなど)。変更した場合、投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレート

日付:	規格番号: C62610-2	プロジェクト:
-----	-----------------------	---------

委員名*	行番号 (e.g. 17)	箇条/細分箇条* (e.g. 3.1)	段落/図/表/ (e.g. 表 1)	コメント タイプ*	コメント*	修正案	検討結果・対応案
渋谷隆 3	95	3.3		ed	“通常ファンと称する”は定義ではない。	注釈 1 通常ファンと称する。 とし、点線下線を付与する。	ご提案ありがとうございます。今回は、対応国際規格通りということでお願い致します。次回改正時に検討いたします。
渋谷隆 4	118 など	4.2		ed	“サブラック及びシャシー装置”は“サブラック装置及びシャシー装置”なのか。	“サブラック装置及びシャシー装置”に修正する。	“サブラック装置及びシャシー装置”に修正します。
渋谷隆 5	149 156	4.4	表 1 図 3	ed	記号の意味が記載されていない。	注記 記号は図 1 及び図 2 による。 と追加する。	現状のままいたします。 理由：行番号 146 に記号が解説されている。「吸気面記号及び排気面記号は、図 1 及び図 2 に示す外面記号に対応している。」
渋谷隆 6	170	4.5	図 4	ed	記号は“記号説明”として図の題名の上に記載する。	“記号説明”として記載する。	修正いたします。
渋谷隆 7	217 233	5.6 5.7	図 8	ed	“空調機器”及び図 8 では“空調”の用語が用いられている。	“空調機器”に統一する。	修正いたします。

コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的 ed = 編集上

*欄 (委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント) : 必須入力。入力されていないと投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください (例えば、列の削除・追加、セルのマージなど)。変更した場合、投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。