

日付	JIS番号：発効年 規格名称	件名	問合せ内容	回答
2023.05.31	JIS A 5406:2023	JISA5406における容積空洞率の検査について	<p>容積空洞率は、以下の理由から受渡検査には含まれないと解してよいか。</p> <p>JISA5406:2023 箇条10（検査）のa)形式検査項目において、1) 寸法及び形状と8) 容積空洞率が別に規定されている。</p> <p>箇条10（検査）のb)受渡検査項目に容積空洞率の記載がない。</p> <p>容積空洞率は、JISA5406:2017の3.1及び3.2にあるように、ブロックが空洞ブロックか型枠状ブロックかを判別するものであり、製品設計時に確認していればよく、生産ロットごとに検査する必要がない。</p>	ご認識のとおり、容積空洞率は受渡検査項目に含まれない。