

日 本 電 線 工 業 会 規 格

J C S

ケーブル用波付鋼管がい装

JCS 4385 : 2018

無断複写禁止

Unauthorized Duplication/Copying is Strictly Prohibited

(一社) 日本電線工業会

平成30年 3月 改正

一般社団法人 日本電線工業会

まえがき

この規格は、日本電線工業会規格管理規程に基づいて制定した団体規格である。

この規格の適用は、知的財産権に関わるか否かの確認を含めて、製品の生産者あるいは規格の利用者の責任において行わなければならない。

この規格は、日本電線工業会 産業用電線・ケーブル専門委員会の審議により改正したものであり、平成30(2018)年 3月27日より発効し、発効の日から5年を経過するまでに日本電線工業会の専門委員会の審議に付され、速やかにこれを確認し、継続、改正又は廃止の処置がなされる。

目 次

	ページ
1 適用範囲.....	1
2 引用規格	1
3 種類及び記号.....	1
4 特性	2
5 材料, 構造及び加工方法.....	2
6 試験方法.....	2
7 検査	4
8 製品の呼び方.....	4
9 表示及び包装.....	4
付表.....	6
解説.....	8

ケーブル用波付鋼管がい装

Corrugated metal armour for cables

1 適用範囲

この規格は、6 600 V 以下の電力用又は制御用などに用いるゴム又はプラスチックケーブル（以下、ケーブルという。）に施す波付鋼管がい装について規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法

3 種類及び記号

種類及び記号は、表 1 のとおりとする。

表 1—種類及び記号

種類	記号 a)
波付鋼管がい装ビニル防食層	MAZV
波付鋼管がい装ポリエチレン防食層	MAZE
注 a) 記号の意味は、次による。 MA : 波付鋼管がい装 ZV : ビニル防食層 ZE : ポリエチレン防食層	