




フリーアクセスフロア試験方法

JIS A 1450 : 2021

(JAFA/JSA)

令和 3 年 11 月 22 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本産業標準調査会標準第一部会 建築技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	清 家 剛	東京大学
(委員)	植 木 暁 司	国土交通省大臣官房官庁営繕部
	鹿 毛 忠 継	国立研究開発法人建築研究所
	嘉 藤 鋭	独立行政法人住宅金融支援機構
	釘 宮 悦 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	興 石 直 幸	一般社団法人日本建築学会（早稲田大学）
	清 野 明	一般社団法人住宅生産団体連合会（三井ホーム株式会社）
	田 辺 新 一	早稲田大学
	永 井 香 織	日本大学
	原 智 彦	断熱・保温規格協議会
	福 田 孝 晴	一般社団法人日本建設業連合会（鹿島建設株式会社）
	藤 野 珠 枝	主婦連合会（藤野アトリエ一級建築士事務所）
	真 野 孝 次	一般財団法人建材試験センター
	吉 田 可保里	T&T パートナース法律事務所

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 9.4.20 改正：令和 3.11.22

官 報 掲 載 日：令和 3.11.22

原 案 作 成 者：フリーアクセスフロア工業会

（〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-21 BIZ SMART 茅場町 TEL 03-6868-3769）

一般財団法人日本規格協会

（〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017）

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会（部会長 酒井 信介）

審議専門委員会：建築技術専門委員会（委員長 清家 剛）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1）にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 試験項目	2
5 試験の一般条件	2
5.1 試験場所の状態及び試験体の状態調節	2
5.2 表面仕上げ材	3
5.3 測定器具	3
5.4 試験体	3
5.5 試験結果の数値	4
6 試験	4
6.1 寸法測定	4
6.2 静荷重試験	5
6.3 衝撃試験	6
6.4 ローリングロード試験	9
6.5 燃焼試験	11
6.6 帯電性試験	13
6.7 漏えい抵抗試験	14
6.8 振動試験	15
7 付記事項	18
附属書 A（規定）寸法精度が要求されるフロアの寸法測定	20
附属書 B（参考）技術上重要な改正に関する新旧対照表	22
解 説	26

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、フリーアクセスフロア工業会（JAFA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS A 1450:2015** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

フリーアクセスフロア試験方法

Test methods for raised access floor

1 適用範囲

この規格は、フリーアクセスフロア（以下、フロアという。）の試験方法について規定する。

なお、技術上重要な改正に関する新旧対照表を、**附属書 B** に示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS A 1455 床材及び床の帯電防止性能－測定・評価方法

JIS B 7503 ダイヤルゲージ

JIS B 7507 ノギス

JIS B 7512 鋼製巻尺

JIS B 7514 直定規

JIS B 7524 すきまゲージ

JIS B 7534 金属製角度直尺

JIS B 8922 産業用車輪

JIS K 8101 エタノール（99.5）（試薬）

JIS L 1021-16 繊維製床敷物試験方法－第 16 部：帯電性－歩行試験方法

JIS L 4406 タイルカーペット

JIS R 5201 セメントの物理試験方法

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。

3.1

フリーアクセスフロア

代替用語：フロア

建築における二重床システムのうち、床天端のパネルなどを簡易に取り外して床下空間の設備などの保守ができる構造のもの