

JIS

電力量計（単独計器）－第 1 部：一般仕様

JIS C 1211-1 : 2009

平成 21 年 4 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

（日本規格協会 発行）

日本工業標準調査会標準部会 計測計量技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	田 中 充	独立行政法人産業技術総合研究所
(委員)	生 田 一 男	社団法人日本計量機器工業連合会
	石 川 洋 一	社団法人日本電気計測器工業会
	石 崎 法 夫	独立行政法人製品評価技術基盤機構
	市 原 裕	株式会社ニコン
	大 園 成 夫	東京電機大学
	河 野 嗣 男	首都大学東京名誉教授
	立 川 裕 隆	環境省
	前 田 哲 也	日本精密測定機器工業会
(専門委員)	野 原 慈 久	財団法人日本規格協会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 21.4.20

官 報 公 示：平成 21.4.20

原案作成協力者：社団法人日本電気計測器工業会

(〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 2-15-12 TEL 03-3662-8181)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会 (部会長 二瓶 好正)

審議専門委員会：計測計量技術専門委員会 (委員長 田中 充)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成協力者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 E-mail:qqgcbd@meti.go.jp 又は FAX 03-3580-8625) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 種類	2
4 性能	2
4.1 性能一般	2
4.2 計量の誤差の許容限度	2
4.3 電気的性能	2
4.4 機械的性能	4
4.5 電流コイル及び端子の温度上昇	5
4.6 絶縁性能	6
4.7 耐久度	6
5 寸法	6
6 試験	11
6.1 試験一般	11
6.2 試験方法	11
7 検査	18
7.1 形式検査	18
7.2 受渡検査	18
8 製品の呼び方	19
附属書 A (規定) 集中検針用及び自動検針用電力量計 (単独計器) の発信装置	20
解 説	27

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

これによって **JIS C 1211:1995** は廃止され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任はもたない。

JIS C 1211 の規格群には、次に示す部編成がある。

JIS C 1211-1 第1部：一般仕様

JIS C 1211-2 第2部：取引又は証明用

電力量計（単独計器）－第 1 部：一般仕様

Alternating-current watt-hour meters (for direct connection)－

Part 1: General measuring instrument

序文

この規格は、電力量計（単独計器）が一般仕様として要求される技術的要件を規定するために作成した日本工業規格である。この規格には、表示方法に関する規定は含まれていないため、この規格に適合するものであることを示す工業標準化法第 19 条の表示を付すことはできない。

1 適用範囲

この規格は、一般に使用される電力量計であって、単相 2 線式回路、単相 3 線式回路、三相 3 線式回路及び三相 4 線式回路において、計器用変成器と組み合わせないで単独に使用する普通電力量計（Ⅲ形 1 素子単独計器及びⅢ形多素子単独計器）（以下、計器という。）について規定する。

なお、集中検針用及び自動検針用電力量計（単独計器）の発信装置については、**附属書 A** による。また、付加装置を備えた計器では、その電力量計部分に対し、付加装置を付加した状態の下で、この規格を適用する。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 1101 すりわり付き小ねじ

JIS B 1135 すりわり付き木ねじ

JIS C 1210 電力量計類通則

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能

JIS C 3307 600 V ビニル絶縁電線（IV）

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価

JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－正弦波振動試験方法

JIS C 60068-2-27 環境試験方法－電気・電子－衝撃試験方法